



ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW

DlaBudownictwa

Wykaz wyników badania przyczepności klejów do styropianu, IX-X 2013

Nr próbki	Producent /dystrybutor	Wyrób	Wymagalna wartość $\geq 0,08$ MPa
1103/13	Akamit ul. Wolności 3, 26-010 Bodzentyn dla Termo Organika sp z.o.o Ul. Prusa 33, 30-117 Kraków	Platinum SP-KS	Wynik pozytywny
1104/13	Baumit Ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław	Nivofix klej do ociepleń	Wynik pozytywny
1105/13	Caparol Polska Ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa	Capatect 190 S	Wynik pozytywny
1106/13	Henkel Polska Ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa	Ceresit ZS	Wynik pozytywny
1230/13	Bolix SA Ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec	Bolix Z	Wynik pozytywny
1231/13	Saint Gobain Construction Products Polska Ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice ZP ul. Chwaszczyńska 174, 81-571 Gdynia	Weber KS111	Wynik pozytywny
1144/13	STO ISPO Ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa	Sto Baukleber	Wynik pozytywny
1143/13	Producent Quick-Mix sp. z o.o. ZP nr 60, ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin ZP nr 61, ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Maz	Z102 / Lobatherm	0,04 \pm 0,01 0,05 \pm 0,01
1145/13	Greinplast Krasne 512B,36-007 Krasne	KS - klej do styropianu	Wynik pozytywny
1107/13	Alpol Gips sp. z o.o. Fidor k.Końskich, 26-200 Końskie Dla SIG sp. z o.o. Ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków	Prefix KS- klej do styropianu	0,04 \pm 0,01 0,03 \pm 0,01
1108/13	Izolbet sp. z o.o. Ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin	KS-SDB	0,06 \pm 0,01 0,06 \pm 0,01
1233/13	Farby Kabe Polska sp. z o.o. Ul. Śląska 88, 40-742 Katowice ZP Kabe Therm sp. z o.o Zabierzów Bocheński	Kombi S	Wynik pozytywny
1109/13	Kreisel Technika Budowlana Ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań	Lepstyr 210	Wynik pozytywny
1110/13	Mapei Polska Ul. Eiffla 14, 44-109 Gliwice	Mapetherm	Wynik pozytywny



LEWIATAN



1243/13	Mitech Chemia Budowlana Ul. Tetmajera 87, 34-360 Żywiec	KS	0,04 ±0,01 0,05 ±0,01
1164/13	PW Fast Ul. Foluszowa 112 65-751 Zielona Góra	Fast Normal S	Wynik pozytywny
1229/13	Skała sp. z o.o. Ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy	Skała KSZ	Wynik pozytywny
1232/13	Sempre Farby Ul. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała	Tesoromont Start TS-100	Wynik pozytywny
1111/13	Zakłady Chemiczne Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. ul. Zakładowa 28, 39-400 Tarnobrzeg	Anser Glob BCX-39	0,04 ±0,01 0,04 ±0,01
1112/13	Atlas sp. z o.o. Ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź	ATLAS GRAWIS S	0,06 ±0,01 0,05 ±0,01
1234/13	SICHER BAUTECHNIK Sp. z o. o. ul. Milenijna 12/14 97-200 Tomaszów Mazowiecki	Stiro	Wynik pozytywny
1244/13	FFIL Śnieżka SA 39-102 Lubzina 34a	Foveo Tech KS 10	Wynik pozytywny
1259/11	RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy	Baumaster	Wynik pozytywny

Badanie wg ETAG 004:2011 p.5.1.4.1.3. Wynik pod 28 dniami. Podane wartości niepewności wyników są niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

¹ Otrzymane wyniki odnoszą się wyłącznie do zakupionych klejów i nie upoważniają do uogólniania w ocenie producenta i jego wyrobów.