



ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW

Dla Budownictwa

Badania próbek

wyrobów budowlanych prowadzone w latach 2010 -2013 r.

Związek od 2010 roku prowadzi badania wyrobów budowlanych (w skali wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych i finansowych), stosując procedury, który umożliwiły Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, traktowanie wyników badań jako dowodów w postępowaniu.

Do badań kwalifikowane są wyroby producentów, którzy mają istotny wpływ na rynek (ogólnopolski lub lokalny). Obligatoryjnie badaniu poddawane są wyroby producentów – członków Związku, niezależnie od ich udziału w rynku.

Wyniki badań są upubliczniane, podobnie jak stosowane procedury zakupu i badań.

W latach 2010-2012 przeprowadzono następujące badania:

- 2010 – badanie klejów do styropianu (przyczepność)
 - 25 próbek, 72% uzyskało wynik negatywny
- 2010 – badanie styropianu (ściskanie i rozciąganie)
 - 18 próbek, 50% nie spełniło deklarowanych wartości
- 2011 – badanie okien PCV (wodoodporność, obciążenie i przepuszczalność powietrza)
 - Zbadano 13 dwuskrzydłowych okien PCV
 - 69% nie spełniło deklarowanych wartości
- 2012, etap I – badanie klejów do styropianu (przyczepność)
 - Zbadano 25 próbek,
 - 30% uzyskało wynik negatywny
- 2012, etap II – badanie klejów do styropianu (przyczepność)
 - Zbadano 13 próbek,
 - 15% uzyskało wynik negatywny
- 2012 – badanie styropianu (ściskanie i rozciąganie)
 - Zbadano 9 próbek,
 - 78% nie spełniło deklarowanych wartości

We wrześniu – październiku 2013 przeprowadzono kolejne badania klejów do styropianu. Badaniu poddano kleje produkcji 23 firm, Blisko 30% badanych próbek uzyskało wynik negatywny.



LEWIATAN

Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa

tel.: 22 55 99 900, faks: 22 55 99 910

www.dlabudownictwa.pl

KRS 0000132980, Regon: 015274510, NIP: 526-26-66-317