

Zestawienie wyników badanych klejów do styropianu, 2012

Nr	Producent /dystrybutor	Wyrób	Wynik Próbka A	Wynik Próbka B
1	Henkel Polska Ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa	ZS - zaprawa klejąca do styropianu	0,084 Wynik pozytywny ¹	
2	Atlas Ul. Kilińskiego 2 30-694 Łódź	Hoter S - zaprawa klejąca do styropianu	0,105 Wynik pozytywny ¹	
3	Caparol Polska Ul. Baletowa 5c 02-867 Warszawa	Capatect 190 S – Klebemasse	0,085 Wynik pozytywny ¹	
4	Kabe Farby Polska Ul. Śląska 88 40-742 Katowice	Kombi S – mineralna zaprawa klejąca do styropianu	0,064 Wynik negatywny	0,068 Wynik negatywny
5	Bolix SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec	Bolix Z – klej do przyklejania styropianu	0,081 Wynik pozytywny ¹	
6	Zakłady Chemiczne Anser Tarnobrzeg	Anser Glob BCX-39 – zaprawa klejąca do klejenia styropianu	0,038 Wynik negatywny	0,049 Wynik negatywny
7	Akamit dla Termo Organika Ul. Prusa 33 30-117 Kraków	Platinum SP-KS – klej do styropianu	0,068 Wynik negatywny	0,072 Wynik negatywny
8	Saint Gobain Construction Products Polska Ul. Okrężna 16 44-100 Gliwice	Weber KS111 – zaprawa klejowa do styropianu	0,114 Wynik pozytywny ¹	
9	KTB zaprawy budowlane dla Kreisel Technika Budowlana Ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań	Termofix 1 – zaprawa klejąca do styropianu	0,054 Wynik negatywny	0,078 0,070 0,068 ² Wynik negatywny
10	Inter Grąd Sowno 52 72-310 Płoty	Styrokontakt Start – klej do styropianu	0,052 Wynik negatywny	0,057 Wynik negatywny
11	Kreisel Technika Budowlana dla PSB Wełecz 142 28-100 Busko Zdrój	PSB - zaprawa klejąca do styropianu	0,087 Wynik pozytywny ¹	

1 W przypadku pozytywnego wyniku badania próbki „A” nie badano próbki „B”

2 Z uwagi na znaczną rozbieżność wyników I i II badania, wykonano kolejne badania.

12	Sempre Farby Ul. Kustronia 60 43-301 Bielsko-Biała	Tesoromont Start TS-100 – zaprawa klejowa do płyt styropianowych	0,086 Wynik pozytywny ¹	
13	PW Fast Ul. Foluszowa 112 65-751 Zielona Góra	Fast Normal S – zaprawa klejowa	0,083 Wynik pozytywny ¹	
14	STO ISPO Ul. Zabraniecka 15 03-872 Warszawa	Sto Baukleber	0,111 Wynik pozytywny ¹	
15	Alpol Gips Fidor k.Końskich 26-200 Końskie	Prefix KS- klej do styropianu	0,085 Wynik pozytywny ¹	
16	Greinplast Krasne 512B 36-007 Krasne	KS - klej do styropianu	0,108 Wynik pozytywny ¹	
17	KTB Zakład Produkcyjny Dla Kreisel Technika Budowlana Ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań	Termoder 1 – zaprawa klejąca do styropianu	0,081 Wynik pozytywny ¹	
18	Alpol Gips Fidor k.Końskich 26-200 Końskie	AK 530 – klej do styropianu	0,089 Wynik pozytywny ¹	
19	Mapei Polska Ul. Eiffelia 14 44-109 Gliwice	Mapetherm – do styropianu	0,108 Wynik pozytywny ¹	
20	Tytan EOS Krzeszowice dla Selena SA Ul. Głowackiego 18 58-100 Świdnica	Tytan E118 – zaprawa klejowa	0,084 Wynik pozytywny ¹	
21	Baumit Ul. Sukiennice 6 50-107 Wrocław	Nivofix klej do ociepleń	0,099 Wynik pozytywny ¹	
22	Skała sp. Z o.o. Ul. Towarowa 23 43-100 Tychy	Skała KSZ - zaprawa klejowa do klejenia styropianu	0,072 Wynik negatywny	Brak decyzji o badaniu
23	Izolbet Ul. Kowalska 9 09-500 Gostynin	KS-SDB - klej do płyt styropianowych	0,071 Wynik negatywny	0,069 Wynik negatywny
24	Mitech Chemia Budowlana Ul. Tetmajera 87 34-360 Żywiec	KS - klej do styropianu	0,086 Wynik pozytywny ¹	
25	Torggler Polska Ul. Sadowa 6 95-100 Zgierz	Torggler Eko-Mix	0,090 Wynik pozytywny ¹	